

监理工作联系单

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号：CZZH-JD-B001-003

致：中国电建集团江西省电力设计院有限公司 施工项目部

事由：关于光伏区内防雷接地、组件之间接地、箱变等设备接地和接地网连接施工事宜。

内容：

目前光伏区内支架、组件安装已接近尾声，但防雷接地、组件之间接地、接地网连接施工进度缓慢，且部分箱变等设备接地及封堵未完善，现要求你单位加快接地施工进度，并对箱变接地、封堵质量问题进行整改完善。

监理项目部（章）

专业监理工程师：陈海

日期：2020 年 10 月 18 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。