

监 理 联 系 单

工程名称：浙江启德新材料有限公司厂房屋顶 2.7MW 分布式光伏发电项目

编号：XCL-B3-008

致：浙江群朗电力工程技术有限公司

事由：关于电缆接头事宜

内容：你单位承包施工的《浙江启德新材料有限公司厂房屋顶 2.7MW 分布式光伏发电项目》：目前存在以下问题：

1、逆变器至配电室交流电缆目前有 6 根电缆长度不足，需做电缆接头，经协调后建设单位同意做 3 根电缆接头，剩余 3 根长度不足的电缆需要制定安全可靠的措施与并网柜连接；严禁私自增加电缆接头；

抄送：安吉嘉晖新能源科技有限公司

监理项目部：（章）

总/专业监理工程师：徐光平

日期：2020 年 10 月 07 日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。