

监理工作联系单

工程名称：河南滑县永达道口 2.5MW 分布式光伏发电项目

编号：HXYD-LXD-005

致：苏华建设集团有限公司施工项目部

事由：关于安全文明施工事宜

内容：

监理人员于 2020 年 11 月 2 日在现场巡视中发现，你单位施工人员在卸到场桥架时直接连接件从货车上扔到水泥地面，此行为会对连接件镀锌层造成破坏，影响其使用寿命，现对贵单位处以 500 元济处罚，以示警告!!!



项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：南玉荣

日期：2020 年 11 月 2 日

2.5MW 分布式光伏发电项目
监理项目部

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部 1 份。



扫描全能王 创建