

监理工作联系单

工程名称：河南滑县永达道口 2.5MW 分布式光伏发电项目

编号：HXYD-LXD-006

致：陕西广易来生态环境工程有限公司施工项目部

事由：关于安全文明施工事宜

内容：

监理人员在现场巡视中发现 B 区进出口吊顶锈蚀严重，人员进出存在安全隐患，且吊顶内部光线较暗，现要求你单位对进出口部位采取安全措施，增加照明设备，同时安排专人对其他区域进行排查，消除安全隐患。

针对以上问题望贵单位引起重视，消除安全隐患后按照设计图纸要求施工。

另开工报审资料尽快提交到监理项目部。

项目监理部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2020 年 11 月 4 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部 1 份。



扫描全能王 创建