

监理工作联系单

项目名称：苏垦麦芽 1.56MW 工商业屋顶分布式光伏发电项目 编号：SKQN-SKMYGF-JLLXD-06

致：协鑫能源工程有限公司苏垦麦芽 1.56MW 工商业屋顶分布式光伏发电项目：

事由：关于屋面组件集中放置的工作联系单

内容：

经现场检查发现，屋面待检测的组件整箱集中放置，此问题昨天你单位项目部已承诺将组件打开分散，但今天上午已开始施工仍未见安排人进行分散，对本项目产生安全隐患并产生了恶劣影响，要求你单位项目部立即安排人进行分散，如再发生类似安全风险和不良影响将进行从重处罚并承担产生的一切后果。



项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 1 份，项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。