SH/T 3903-C.1	监理工作联系单	工程名称： 隆基航天基地 5GW 单晶电池生产厂 11.5 兆瓦屋面分布式光伏发电项目 编号：XXSY-C-JLLXD-002

致 隆基绿能光伏工程有限公司隆基航天基地 5GW 单晶电池生产厂 11.5 兆瓦屋面分布式光伏发电项目施工项目部

事由：

二次舱到场

内容：

贵单位建设的隆基航天基地 5GW 单晶电池生产厂 11.5 兆瓦屋面分布式光伏发电项目，二次舱到场后检查发现舱体墙壁上有不明水渍里面有水渍，现要求贵单位与厂家联系了解情况。

项目监理机构 常州正衡电力工程监理有限公司　　负责人 [illegible]

日　期 2020.11.24

隆基航天光伏项目 监理项目部

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。