

监 理 联 系 单

工程名称：浙江洁美电子信息材料有限公司屋顶 0.8MW 分布式光伏发电项目

编号：JM-B3-001

致：浙江群朗电力工程技术有限公司

事由：关于施工过程中质量问题

内容：你单位承包施工的《浙江洁美电子信息材料有限公司屋顶 0.8MW 分布式光伏发电项目》：目前已正在安装光伏支架，存在以下问题：

- 1、支架材质刚性不足；变形或者弯曲的现象较多；
- 2、个别夹具螺丝漏紧；
- 3、厂房屋脊处原防水结构胶由于踩踏破损严重；



以上问题要求你方及时整改，并进行自检

抄送：安吉嘉晖新能源科技有限公司

监理项目部：（章）

总/专业监理工程师：_____

日 期：2020 年 10 月 26 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。