

监理工作联系单

工程名称：苏州科昇新能源科技有限公司中沃机械（苏州）有限公司 1309.77KW 屋顶分布式
光伏项目 编号：JXM6-ZHJL-002

主送：苏州建德一方能源科技有限公司

抄送：苏州科昇新能源科技有限公司

主题：关于女儿墙过低安装防护网等相关事宜

项目已经开工数日，屋顶已开始施工安装支架。为了保证项目能安全，顺利并网发电，望你单位及时在彩钢瓦屋脊临边处安装防护网以防止坠物。

望贵单位重视！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2020年12月02日



本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。