

监理工作联系单

工程名称：泗阳沃达行新能源有限公司 6MW 光伏发电场址变更工程项目


编号：SYWDX-ZHJL--010

主送：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

抄送：泗阳沃达行新能源有限公司

主题：关于现场箱、逆变基础管桩事宜

内容：经监理现场巡查发现，箱、逆变基础部分管桩出现破损及错位现象，现要求你单位尽快联系检测单位检测并出具检测报告，报设计院出具整改图纸或方案报业主及监理项目部，否则由此造成的一切损失有你单位承担。



监理项目部（章）

总监理工程师：徐光耀生

日期：2020 年 12 月 5 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建