

监理工作联系单

工程名称：泗阳沃达行新能源有限公司 6MW 光伏发电场址变更工程项目

编号：SYWDX-ZHJL--012

主送：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

抄送：泗阳沃达行新能源有限公司

主题：关于现场支架管桩桩头除锈刷漆防腐事宜

内容：经监理现场巡查发现，支架管桩桩头未除锈刷漆防腐，现要求你单位做好桩头除锈刷漆防腐后安装支架抱箍，否则因桩头生锈的质量问题所造成的一切损失有你单位承担。

监理项目部（章）

总监理工程师：

日期：2020 年 12 月 6 日



本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建