

监理工作联系单

工程名称：泗阳沃达行新能源有限公司 6MW 光伏发电场址变更工程项目

编号：SYWDX-ZHJL--013

主送：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

抄送：泗阳沃达行新能源有限公司

主题：关于现场支架安装事宜

内容：经监理现场巡查发现，支架安装不平整，影响后期组件安装，现要求你单位立即整改后进入下道工序，否则因质量问题所造成的一切损失有你单位承担。

监理项目部 (章)

总监理工程师：徐耀生

日期：2020 年 12 月 8 日



本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建