

监理工作联系单

工程名称：泗阳沃达行新能源有限公司 6MW 光伏发电场址变更工程项目

编号：SYWDX-ZHJL--014

主送：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

抄送：泗阳沃达行新能源有限公司

主题：关于现场预制舱基础管桩及电缆成品保护事宜

内容：监理现场巡视要求，预制舱基础旁回填渣土，必须逐层夯实，并做好预制舱基础管桩成品保护，并网高压电缆、380 伏站用电电缆保护措施，否则因此所造成的一切损失有各单位承担。

监理项目部 (章)

总监理工程师：徐耀生

日期：2020 年 12 月 11 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建