

## 监理工作联系单

工程名称：泗阳沃达行新能源有限公司 6MW 光伏发电场址变更工程项目

编号：SYWDX-ZHJL--016

主送：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

抄送：泗阳沃达行新能源有限公司

主题：关于现场箱逆变基础混凝土浇筑事宜

内容：监理现场旁站要求，你单位箱逆变基础混凝土倒运、浇筑进度慢，严重影响混凝土强度，现要求你单位尽快增加施工人员，提高施工速度，确保箱逆变基础混凝土质量达到图纸设计要求，否则因质量问题所造成的一切损失有你单位承担。

监理项目部（章）

总监理工程师：

日期：2020.12.15



本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建