

监理工作联系单

工程名称：泗阳沃达行新能源有限公司 6MW 光伏发电场址变更工程项目

编号：SYWDX-ZHJL--020

主送：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

抄送：泗阳沃达行新能源有限公司

主题：关于现场预制舱、箱逆变基础下电缆支架及电缆固定质量事宜

内容：监理现场巡视发现，预制舱、箱逆变基础下电缆支架未焊接防腐好，部分电缆掉落水中未固定好，现要求你单位尽快整改，否则因质量问题所造成的一切损失有你单位承担。

监理项目部（章）

总监理工程师：

日期：2021 年 2 月 25 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建