

监理工作联系单

工程名称：增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程 编号：

主送：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司（EPC 项目部）

四川协佳工程设计有限公司（施工项目部）

无锡镛正能源科技有限公司（施工项目部）

抄送：浙江阿波溪仑光伏科技有限公司（业主项目部）

湖州丹伏农业科技有限公司（转包方）

事由：关于侯射村约 15MW 部分并网后需完成工作相关事宜

内容：

- 1、你单位尽快完成项目资料的报审工作；
- 2、施工现场检验批或分项工程完成后，你单位要组织三级自检自查，自检合格后报项目监理部；
- 3、你单位要组织技术人员，对照图纸分项检查，对不符合项尽快整改完成，（如组串接地、线缆穿管的使用、线槽跨距等），涉及设计变更的，尽快完成变更程序；
- 4、你单位尽快完成侯射村约 15MW 区域的接地环网施工，保证并网安全；
- 5、你单位尽快完成监理通知单要求的整改回复工作；

以上要求，在多次例会、联系单、通知单都反复强调，望重视完成为盼。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日



本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设单位存 1 份、项目监理存 1 份，承包单位存 1 份。