

监理工作联系单

工程名称: 增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程 编号:

主送: 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 (EPC 项目部)

四川协佳工程设计有限公司 (施工项目部)

无锡镭正能源科技有限公司 (施工项目部)

抄送: 浙江阿波溪仑光伏科技有限公司 (业主项目部)

湖州丹伏农业科技有限公司 (转包方)

事由: 关于侯射并网容量、养鸭鱼塘桩基试验、大水塘引孔施工的相关事宜
内容:

1、养鸭鱼塘基础预制管桩, 图纸 (T0202-04) 明确给出了基础预制管桩的各种施工技术参数, 截至今日, 你单位仍未做基础预制管桩试验, 要求近日完成;

2、大水塘引孔孔径由原来的 305mm 改变为 320mm, 你单位要尽快依审批的方案出图并提供给监理项目部;

3、由于 485 通讯线未通, 升压站后台看不到光伏发电场区并网发电数据, 你单位要尽快完成通讯线路接通并把接通完成时间和截止今日 2 号、4 号箱变实际并网容量统计上报监理项目部;

上述要求, 是当前迫切工作, 望贵司遵照执行为盼。

项目监理部 (章):

总/ 专业监理工程师:

日

期: 2022.03.31

本表一式 3 份, 由项目监理部填报, 建设单位存 1 份、项目监理存 1 份, 承包单位存 1 份。