

监理工作联系单

工程名称：中宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：SCYC-LXD-007

致：中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司

抄送：宜城市中宜新能源有限公司

主题：关于升压站污废水系统及消防设备投运相关事宜

内容：

1、根据设计综合楼给排水施工图（NC00741S-S0101），综合楼排水缺少一套污废水系统，施工单位抓紧时间购置污废水处理设备并安装到位，根据国家法律法规，若环保检测不达标会对其进行严重处罚。

2、升压站消防设施尽快完善并正常投入使用。

针对以上问题，总包单位抓紧时间在近期内落实施工单位对污废水处理及消防设施施工，以防环保、消防进行检查而造成不良影响而对其处罚，若处罚将有总包单位负责，望总包单位悉知并落实到位。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：宜城中宜新能源有限公司

日期：2022年8月23日

注：本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、总包单位、监理项目部各 1 份。



扫描全能王 创建