

## 工作联系单

工程名称：上海华电崇明绿华44MW渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-ZH-C03-012

致：国电南京自动化股份有限公司 EPC总包施工项目部（设计院）

主题：关于外墙屋顶保温板事宜

内容：1、图号：SAC-G2101S-T0501-01S设计总说明，外墙60厚岩棉保温板不符合上海崇明规划局要求，需要设计单位变更。

2、上人屋面及斜屋面图纸设计为60厚XPS保温板，未标注阻燃等级，需要增加详细说明。

以上问题请设计单位在48小时内做出变更，不得耽误现场施工进度，如出现施工进度滞后由你单位负责。

建设单位/监理/施工/设计项目部（章）

项目负责人：

日期：

2021.04.27

注：本表一式四份，由项目监理机构填写，抄送相关单位