

工作联系单

工程名称：上海华电崇明绿华 44MW 渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-ZL-C03-002

致：国电南京自动化股份有限公司（施工项目部）

主题：1、关于光伏区围栏事宜

内容：

- 1、6区开关站一左一右围栏、沿水产路路线、6区西边、新渔路两边全部用中档围栏，重新出图及效果图上报监理、业主，具体样式、规格、型号由业主确定。
- 2、开关站大门以及光伏区围栏大门上报图片，由业主确定。
- 3、尽快确定开关站开工时间，施工队伍进场开工。
- 4、开关站围栏必须使用最高标准，其余场区围栏型号规格由业主确定。
- 5、第一次图纸会审回复单要求重做。

建设单位/监理/施工/设计项目部（章）：

项目负责人：

日期：

2021.01.28

注：本表一式四份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。