

监理工作联系单

工程名称: 浙江天喜厨电股份有限公司二期 1.8MWp 光伏项目 EPC 工程
编号: TXCD-JLTZ-003

致: 安徽辉能电力工程有限公司 施工项目部

事由: 关于现场隐蔽工程报验事宜

内容: 你方施工的电缆、设备等隐蔽前, 需检查以下事项;

- 1、电缆桥架、线管、螺栓等是否有松动;
- 2、桥架内的杂物、垃圾清理干净;
- 3、电缆要归类绑扎整齐, 转弯处需做绝缘保护;
- 4、并网柜、逆变器电缆终端相色清晰, 绝缘良好, 螺栓紧固到位;
- 5、环网接地按规范要求闭环、防腐固定、电阻检测;

以上事项经施工项目部自检合格后报监理项目部(业主项目部)验收, 验收合格后方可隐蔽, 否则责任自负。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 刘洁文

日期: 2021 年 2 月 24 日

本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。