

监理工作联系单

工程名称: 海南华金钢构 3.92MWp 分布式光伏电站项目

编号: ZHJL-QZLX-004

致: 石家庄科林电气设备有限公司海南华金钢构 3.92MWp 分布式光伏电站项目
施工项目部

事由: 关于隐蔽施工事宜

内容:

经我方监理现场检查发现贵方在海南华金钢构 3.92MWp 分布式光伏电站项目设备基础底板浇筑存在未申报我方情况。我方再次重申隐蔽工程在隐蔽前必须提前 24 小时通知我方。如未通知私自隐蔽造成的后果由你方自行承担。望贵方加强现场管理, 避免发生类似情况。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 王朝煜

日

期: 2021.3.19

注本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部存一份, 监理项目部存 1 份, 施工项目部存 1 份。