

监理工作联系单

工程名称: 上海鑫泽置业有限公司 0.8WMP 光伏发电项目 编号: SHZH-JLLX-004



致: 上海夸父新能源科技有限公司 (施工单位项目部)

事由: 关于屋顶防水沥青问题

内容:

2021年11月3日建设方及监理方检查中发现: 由你方采购的防水沥青未见产品铭牌、检测报告、产品合格证、厂家营业执照。15#楼经使用由你方采购防水沥青 10-13 天时间未凝固, 现三天内要求你方提交产品铭牌、检测报告及产品合格证。如未提交将对你方进行经济考核。

附:



项目监理机构 (章)

总/专业监理工程师: 王立杰

日期: 2021 年 11 月 03 日



填报说明: 本表一式 三 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。