

监理工作联系单

工程名称：厦门华电开关有限公司 759.7KW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-LXD-004

致：江苏宜安建设有限公司总包施工项目部

抄送：厦门新道光伏科技有限公司业主项目部

事由：关于安全文明施工事宜

内容：

贵单位承建的【厦门华电开关有限公司 759.7KW 屋顶分布式光伏发电项目】，近期福建地区受台风影响，将持续出现雷雨大风天气，现监理项目部特提出以下几点，要求贵项目部引起重视：

- 1、尽快清理屋面施工垃圾，如托盘、泡沫、纸箱等。
- 2、清理屋面排水沟垃圾，检查排水口，确保畅通无堵塞。
- 3、每日下班前应切断临时电源，将电动工具放置在室内。
- 4、吊装作业时如遇雷雨大风天气，要求停止吊装作业。
- 5、安排人员检查支架，组件、逆变器、桥架等固定螺丝。
- 6、施工期间加强对施工人员的安全教育，正确使用劳保用品，做好个人安全防护措施。

施工单位应及时关注天气预报，做好管理工作，出现恶劣天气时停止一切室外作业，如发生以上情况，造成的人身伤害及一切经济损失，施工方应负全责。

项目监理部（章）

总/专业监理工程师

日期：2021年0月4日

