

监理工作联系单

工程名称：绥化市通力光伏发电平价上网项目光伏电站项目 编号：JXM8-JL01-004

致：京电能源工程集团有限公司（施工项目部）

抄送：绥化通力渔光一体科技有限公司（业主项目部）

事由：关于升压站综合楼基础施工的事宜

内容：综合楼基础已进入施工阶段，你单位至今未上报灌注桩施工专项方案。

针对以上情况，望你单位引起高度重视，基础施工前，尽快上报综合楼基础灌注桩专项施工方案，同时螺旋钢筋长度必须经设计确认，确保基础满足承载力。

监理项目部（章）

总（专业）监理工程师：

日

期：



填报说明：本表一式3份，由项目监理机构填写，发送 EPC 单位，抄送建设单位。



扫描全能王 创建