

监理工作联系单

工程名称：绥化市通力光伏发电平价上网项目光伏电站项目 编号：JXM8-JL01-005

致：安徽元正新能源电力有限公司（施工项目部）

抄送：绥化通力渔光一体科技有限公司（业主项目部）

事由：关于规范支架摆放、倒运的事宜

内容：经监理现场检查，你单位在二标段支架施工过程中存在以下问题：

- 1、支架到场摆放凌乱；
- 2、下方没有垫木方；
- 3、支架倒运过程中，对镀锌层没有保护措施，对支架镀锌层破坏很大。

针对以上情况，望你单位引起高度重视，支架倒运时采取保护措施，叉齿缠上保护物，避免金属与支架直接接触，防止镀锌层遭到破坏。

监理项目部

(章)

总（专业）监理工程师：张建设

日

期：2021年07月02日

填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，发送施工单位，抄送建设单位。



扫描全能王 创建