

监理工作联系单

工程名称：绥化市通力光伏发电平价上网项目

编号：JXM8-JL01-006

致：京电能源工程集团有限公司（施工项目部）

抄送：绥化通力渔光一体科技有限公司（业主项目部）

事由：关于升压站设计联络单的事宜

内容：根据 2021 年 6 月 15 日特变电工沈阳电力勘测设计有限公司对升压站[设计联络单]（附件），

1、重新制定综合楼施工专项方案；

2、由此造成的设计变更增加工作量费用，请贵公司抓紧核准，尽快与建设方造价对接，及时形成完整的变更流程闭环。

望贵单位尽快落实，上报业主，加快综合楼施工进度，确保 8 月 20 日并网目标实现。

监理项目部

总（专业）监理工程师：

日



填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，发送 EPC 单位，抄送建设单位。



扫描全能王 创建

设计联络单

TBDL/JL-SG-30

编号: 1-01

工程名称	绥化市通力光伏发电平价上网项目 通力 220KV 升压站新建工程		工程编号	215-B1192S
一、综合楼 原综合楼为 2 层建筑，应业主要求，为提高运维舒适性及满足项目文旅所需的研学游功能，现更改为 3 层建筑，每层面积均需增大，增加房间个数，实现综合楼多功能化。 二、升压站大门 为了满足形象效果展示，大门标识墙按新图纸施工。				
设计代表	金晴	2021年6月15日	批准签发	刘美薇 2021年6月15日
专业会签		年 月 日	专业会签	年 月 日
施工单位		年 月 日	监理单位	年 月 日
业主单位				年 月 日

注：1 《设计联络单》一式两份，存档一份；

2 《设计联络单》应由设计项目负责人在批准签发栏中签署后发出。



扫描全能王 创建