

监理工作联系单

工程名称：绥化市通力光伏发电平价上网项目

编号：JXM8-JL01-010

致：安徽中建富华能源建设有限公司（施工项目部）

抄送：绥化通力渔光一体科技有限公司（业主项目部）

事由：关于光伏区场区道路施工事宜

内容：

现阶段光伏区正在进行施工，请贵单位严格按照合同及设计要求进行道路施工，道路表面泥结碎石化，道路宽 4m, 道路路基全长清除浮土并压实；道路路基宽度不足 4 米段，进行道路路基扩宽、压实、放坡；在项目施工期间做好道路维护，保证施工作业时道路的可通过性，项目竣工后保证交付时泥结碎石道路平整、坚实。同时做好进场道路、乡道维护及修缮工作，以保证施工期间车辆的正常通行和物资运输。

监理项目部

总（专业）

日



填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，发送施工单位，抄送建设单位。



扫描全能王 创建