

监理工作联系单

工程名称：绥化市通力光伏发电平价上网项目

编号：JXM8-JL01-014

致：京电能源工程集团有限公司（施工项目部）

抄送：绥化通力渔光一体科技有限公司（业主项目部）

事由：关于完善升压站施工内容的事宜

内容：

- 1、到场未送检的所有材料必须由监理到场见证取样、送检。
- 2、综合楼消防水池防渗漏试验。
- 3、站区道路素土压实度检测、碎石压实度检测、道路水稳层检测、混凝土检测，回填区域压实度满足设计要求。
- 4、对压力管道进行水压试验，注水管道进行水压试验，压力满足设计要求。
- 5、地埋钢管必须按设计进行防腐，管道埋设深度必须满足图纸设计要求。
- 6、站区所有使用材料必须符合图纸设计要求。
- 7、综合楼所有阻燃材料，燃烧性能级别满足设计要求。
- 8、检查井采用保温井盖。
- 9、全站接地电阻满足设计要求。

监理项目部（章）：

总（专业）监理工程师：

日



填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，发送施工单位，抄送建设单位。



扫描全能王 创建