

监理工作联系单

工程名称:江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站(二期)项目

编号: ZHJL-SGEQ-LXD002

致: 中机国际工程设计研究院有限责任公司沙钢项目部

主题: 关于雨季大风天气, 现场安全防范措施

内容: 近日即将进入雨季, 雷雨和大风天气增多, 总包单位对本项目做好安全防护措施, 要求如下:

1、屋面施工垃圾、生活垃圾及时清理出场, 防止堵塞排水管道。

2、屋面组件、桥架未固定到位的要及时固定, 屋面散放的桥架、桥架盖板、导轨、夹具等不能清理的, 要集中分点存放, 并需做好固定措施, 防止因大风刮落造成安全事故。

3、电缆接头做好保护措施, MC4 接头要搭接到导轨内侧并悬空, 防止雨水浸泡。

4、所有设备、光伏区防雷接地应达到设计及规范要求, 达到绝对可靠接地。

5、外皮损坏的电缆要及时处理好, 防止进水受潮。

项目监理机构(章):

监理工程师:

日

期

注: 本表一式 3 份, 由项目监理部填报, 建设管理单位、总包单位、项目监理部各 1 份。



扫描全能王 创建