

监理工作联系单

工程名称: 来安县华基新能源有限公司 2.5MW 光伏发电工程项目 编号: JXM6-ZHJL--006

主送: 天津华焰科技有限公司

抄送: 来安县华基新能源有限公司

主题: 关于进度质量及报审资料相关事宜

1、要求你单位自行排查组件, 是否有线路不通、组件隐裂等问题, 发现此类问题, 一律禁止使用。

2、由于现场施工人员较少, 施工进度缓慢, 望你单位合理增加施工人员, 提高施工进度。

3、现场已开工数日, 未见开工报审及过程资料, 若 2021 年 08 月 10 日前还未报审, 在施工过程中出现任何问题, 我单位概不负责。并且我单位拒不承认你单位所施工的全部工序。

望贵单位重视!

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 修智明

日期: 2021 年 8 月 7 日

本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__份。