

表 B.1 监理工作联系单

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD-ZHJL-LXD-B.1-011

致：山东电力建设第三工程有限公司沽源县平定堡镇 150MW 风电项目部

主题：关于集电线路施工事宜。

内容：

最近对集电线路施工现场检查发现部分施工段施工质量不符合规范及图纸设计要求，部分段铺砂盖砖遗漏等问题，监理部将加大检查力度，若发现有此问题发生将严加考核，要求各施工单位严格按照规范及图纸设计要求进行施工，加强现场施工质量管理，严禁此类问题出现，否则后续审计不过关有各单位承担。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日

期：

2021.10.18