

表 B.1 监理工作联系单

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD-ZHJL-LXD-B.1-015

致：山东电力建设第三工程有限公司沽源县平定堡镇 150MW 风电项目部

主题：关于施工现场电力电缆敷设存在浪费事宜。

内容：

经监理部现场检查发现电力电缆敷设过程中，存在电缆浪费严重问题，造成业主方经济损失较重。现要求施工单位电力电缆敷设必须严格按照《电缆敷设规范》GB-168 要求进行施工，若再次发现电力电缆敷设施工存在故意浪费，且每根电缆浪费超过 50cm 以上的问题，将按照相关制度进行考核。

项目监理机构(章)：

专业监理工程师：  张金亮

日

期：2021.11.4