

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-LXD-004

致：四川浩能新能源有限公司（施工项目部）：

事由：关于场区内道路修整事项

内容：

因近日雨水天气较多，造成场区内道路泥泞、坑洼路段较多，对途经的施工车辆及货车的正常通行造成重大的影响，严重影响设备材料进场的进场进度，且安全隐患较大。鉴于以上问题，现要求你方立即进行场区道路的修整，铺设区域为升压站至你方货场段，采用建渣加盖回填，铺设路宽为 3.5m，建渣厚度为 20cm，局部低洼地段及转弯内侧区域需加厚铺设。

以上工作限你方于 7 月 7 日完成，如因此段道路问题造成工期及到货车辆的压车费用将由你方一律承担。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 

日 期： 2021.7.4

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。