

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-LXD-021

致：江苏华源新能源科技有限公司（施工项目部）：

抄送：肇源通威新能源科技有限公司（项目部）

事由：关于恒锦管桩相关事宜

内容：

因第一批恒锦管桩到场后，2021 年 7 月 10 日开始试桩，试桩过程中存在桩头损坏现象较多，你方对恒锦管桩桩身强度质量存在疑问。经业主、监理、施工方各派代表到厂进行桩身强度试验见证，测试试块 3 块（100*100*100mm），检测结果为 91.3、102.6、86.5Mpa，均值为 91.3Mpa，试验结果达到管桩 C80 强度值，该批次管桩质量满足供货要求，可继续供货，请你方做好管桩接货准备，另你方需提高施桩工艺水平，避免损桩现象的发生。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 江红

日 期： 2021.8.11

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。