

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-LXD-041

致：四川省送变电建设有限责任公司（施工项目部）

抄送：肇源通威新能源科技有限公司（项目部）

事由：关于混凝土浇筑相关事宜

内容：

为确保施工质量，要求你单位在混凝土浇筑之前严格按照规范要求
要求进行混凝土试块制作及塌落度测量，并保留影像资料。若后期
巡视过程中发现你单位浇筑前未做塌落度测量，试块缺漏等问题，
项目部将按合同相应条款对你单位进行考核，望你单位重视！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日

期：2021.10.06



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。