

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-LXD-058

致：江苏威尔五金股份有限公司

抄送：肇源通威新能源科技有限公司（项目部）

事由：关于你单位所供材料相关事宜

内容：

你单位负责供货的肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目柔性支架材料，现场张拉钢索时耳板严重变形，因为你方在生产加工时焊接不牢固所致，要求你单位派代表到现场进行全面排查，对现场所有耳板进行加焊处理，确保项目施工质量！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

