

监理工作联系单

工程名称：芜湖正海汽车内饰件有限公司 2.1MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号：ZHQ5-LXD-001

致：浙江泰辉新能源科技有限公司

主题：

关于屋面接地网等工作事宜。

内容：

- 1、所有桥架必须按图纸设计要求与接地环网有效连接。
- 2、爬梯施工安装完成后也必须有可靠接地。
- 3、部分组件接地不符合规范要，没有进入完全环网。
- 4、接地安装完成后必须进行符合规范的电阻测试，并通知监理部现场监督，拍像记录。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日

期：



填报说明：本表一式 三 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。