

监理工作联系单

工程名称：十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号：ZHJL-GZLX-CQ004

致：博耳能源江苏有限公司十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目施工项目部

事由 关于组件安装的事宜

内容：

贵方进行组件试安装时发现存在组件背扛现象。监理部再次声明在组件吊装、倒运、安装过程中应加强隐裂控制，严禁背扛、踩踏组件现象。各工序要做好安全、技术交底工作，如发现再有类似情况，将对你单位进行经济考核。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：2021.9.15

注本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部存一份，监理项目部存1份，施工项目部存1份。