

监理工作联系单

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号: ZHJL-GZLX-CQ007

致: 博耳能源江苏有限公司十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目施工项目部

事由 关于组件安装的事宜

内容:

近期现场巡视发现十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目, 在进行组件安装时依然存在组件背扛现象且次数频繁。现要求你单位对现场施工人员加强管理, 严禁背扛、踩踏组件现象。并加强隐裂控制各工序要做好安全、技术交底工作。如若发现施工人员仍有类似情况, 将对你单位进行经济考核后续产生的后果将由你单位自行负责。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师:

王立杰

日

期:

2021.11.27

注本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部存一份, 监理项目部存 1 份, 施工项目部存 1 份。