

## 监理工作联系单

工程名称：十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号：ZHJL-GZLX-SY006

致：德幂能源有限公司十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目施工项目部

事由：关于电缆敷设事宜

内容：

贵方承建的十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目升压站工程，电缆敷设即将开始，因你方预埋管施工时预埋管管口部分未打毛，电缆敷设时需格外注意，若发现电缆有破损现象，要按规范要求整改修复。敷设完毕后需严格进行试验检测以确保施工质量安全。望你单位加强现场管理。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：

注本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部存一份，监理项目部存1份，施工项目部存1份。