

监理工作联系单

工程名称：十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号：ZHJL-GZLX-SY007

致：德幂能源有限公司十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目施工项目部

事由：关于 GIS 设备事宜

内容：

贵方承建的十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目升压站工程，你单位安装 220KV 高压配电装置（GIS）时天气恶劣且我项目部未收到你方报送施工方案，设备安装完成后存在隐患。你方务必安装相应规范规程进行检测和调试工作，以免影响设备正常运行及项目正常并网。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：王进宝

2021 年 12 月 1 日 期：

注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部存一份，监理项目部存 1 份，施工项目部存 1 份。