

监理工作联系单

工程名称：：十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号：ZHJL-GZLX-XL006

致：中水东北勘测设计研究有限责任公司、中竣建设集团有限公司十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目施工项目部

事由：关于做好龙祥变设备改造工程的安全事宜

内容：

- 1、进入设备区严格遵守龙祥变有关安全的规章制度，服从运维人员管理。
- 2、必须配备专职的安全员，有明确的标识做好安全交底。
- 3、进入设备区的机动车辆要防止碰撞设备，同时应注意与带电设备的安全距离，并有专人多角度监护。
- 4、在设备区内施工，梯子和管子金属长物，必须两人横向搬运，并与带电设备大于三米安全距离，施工人员严禁移开或越过防护栏，若有必要移开护栏时务必要有监护人在场，且保持大于三米的安全距离。
- 5、设备施工区严禁抽烟，设备施工区配备灭火器。
- 6、恶劣天气发生时设备区内严禁施工。
- 7、设备的临时防护栏，应有明确的警示标识牌：止步、高压危险！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 

日

期：

注本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部存一份，监理项目部存1份，施工项目部存1份。