

监理工作联系单

工程名称: 滁州和传物流机械有限公司 1.6MW 分布式光伏发电项目 编号: JXM6-ZHJL--001

主送: 浙江众能工程技术有限公司

抄送: 滁州市恒州新能源科技有限公司

主题: 关于隐蔽工程相关事宜

监理部发现你单位未经上报, 擅自进行电缆沟开挖及混凝土浇筑, 此工序为隐蔽工程, 现要求你单位出具混凝土型号、电缆沟深度等系列相关过程资料及影像资料。如未出具, 我方将要求此道工序进行返工处理!

望贵单位重视!

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 夏新华

日期: 2022年10月8日



本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__份。