

监理工作联系单

工程名称：江苏董氏新能源有限公司 1944KW 分布式光伏发电项目

编号:ZHJL-LXD-001

致：陕西辰嘉安建筑工程集团有限公司湖州分公司

江苏董氏新能源有限公司 1944KW 分布式光伏发电项目项目施工部

事由：关于部分逆变器临边距离问题

内容：

由于现场 2#、3#屋面部分逆变器安装位置过于靠边，临边距离不符合业主要求，并且屋面没有女儿墙遮挡，存在一定的安全风险。请贵司结合现场是否有其它安装方式，保证逆变器临边距离与安全。

监理项目部（章）：

监理工程师：

日

期：2021年10月23日

