

监理工作联系单

工程名称：温岭市大溪镇前瓦屿村股份经济合作社 589.6KWp 分布式光伏发电项目

编号：CZZH-WLHZ-LX-001

致：浙江安建电力建设有限公司施工项目部：

事由：关于前期施工资料报审事宜

内容：温岭市大溪镇前瓦屿村股份经济合作社 589.6KWp 分布式光伏发电项目现已开工，请你项目部在工程开工前根据《国家电网公司业主项目部标准化管理手册电气工程分册)》、《国家电网公司施工项目部标准化管理手册变电工程分册)》、《国家电网公司监理项目部标准化工作手册变电工程分册)》等要求对以下资料向监理项目部和业主项目部报审。

详见附页

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2021年12月10日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

一、 项目管理部分

SXMB1 施工项目部成立发文及机构组织

SXMB2 施工项目部管理人员资格

SXMB3 项目管理实施规划

SXMB4 强制性条文执行计划

SXMB5 施工进度计划

SXMB6 工程开工报审表

SXMB7 工程质量验收评定划分表

二、安全管理部分

SAQB7安全文明施工实施细则

SAQB8专项应急预案

SAQB9主要施工机械/工器具/安全用具

三、质量管理部分

SZLB10质量通病防治措施

SZLB11主要材料及构配件供货商资质

SZLB12特殊工种/特殊作业人员

SZLB13专项施工方案

监理工作联系单

工程名称：温岭市大溪镇前瓦屿村股份经济合作社 589.6KWp 分布式光伏发电项目

编号：CZZH-WLHZ-LX-002

致：浙江安建电力建设有限公司施工项目部：

事由：进场材料报审报审资料

内容：关于进场设备及材料，贵单位需收集关于进场材料的相关质量证明文件（营业执照、合格证、出厂检测报告、到货清单），材料进场当日向我监理项目部进行报审，未经我监理项目部审核材料，不允许用于项目施工。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2021年12月10日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

监理工作联系单

工程名称：温岭市大溪镇前瓦屿村股份经济合作社 589.6KWp 分布式光伏发电项目

编号：CZZH-WLHZ-LX-003

致：浙江安建电力建设有限公司施工项目部：

事由：关于施工现场局部存在遮掩现象

内容：我监理项目部现场巡查发现，现场场地局部与设计图纸不符，导致多处方阵存在阴影遮挡，现需贵单位与设计单位进行沟通，需对阴影遮挡部位进行组件排布调整，必须保证光伏组件全年上午 9:00 至下午 15:00 无阴影遮挡，并对现施工图纸进行更新。

针对以上问题，请贵单位收到通知后及时与设计单位沟通并进行落实。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2021 年 12 月 15 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。