

B-01 监理工作联系单

表号: B-01

工程名称: 广州发展连平大湖(一期24MW)农业光伏发电项目

编号: GFLP-JLLX-003

致: 湖北省电力勘测设计院广州发展连平大湖(一期24MW)农业光伏发电项目 EPC 总承包项目部(承包单位):

抄送: 连平广发光伏发电有限公司项目部(业主单位)

事由: 关于现场防火安全 and 安全施工的相关事宜

内容: 现在现场个别处枯草较多, 同时随着现场施工人员的增加, 现场的安全隐患也大为增加, 为确保安全施工, 杜绝安全事故, 根据安全生产管理要求和现场的实际情况特做以下要求, 望你单位高度重视、进一步加强安全管理!

- 1、尽快把现场存在的枯草等易燃物品清理干净, 减少火灾隐患;
- 2、现场要加强安全管理, 制定安全施工和防火安全的各项规章制度、应急措施和应急方案, 并严格执行, 加强安全生产的组织管理工作;
- 3、现场要设立醒目的安全生产和防火安全警示标志及临防设施等, 要配置满足要求的消防器材和应急设备, 施工前做好安全技术交底工作;
- 4、所有进场工作人员要佩戴齐全安全帽等安全防护用品;
- 5、进入现场施工的机械设备必须是经审核合格的机械设备, 要有合格证明资料, 机械设备如拖拉机等必须配置齐全防火帽等安全装置, 挖掘机、叉车等机械刹车限位装置要灵活可靠, 焊接施工时现场要配置满足要求的灭火器, 电焊机外壳要按规定做好接地, 使用的配电箱要满足“一机一闸一保护一接地”的要求;
- 6、现场所有人员严禁随地抽烟(可设置固定抽烟点), 严禁烟头乱丢乱放, 以免引发火灾, 现场明火作业必须在采取安全防火措施并报监理项目部审核同意后才能进行施工, 对违犯者将给予严厉的经济处罚, 造成严重事故者将依法追究相关法律责任。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师:

日

期: 2021 年 11 月 15 日



注: 本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__份。