

B-01 监理工作联系单

表号: B-01

工程名称: 广州发展连平大湖(一期 24MW)农业光伏发电项目

编号: GFLP-JLLX-004

致: 湖北省电力勘测设计院广州发展连平大湖(一期 24MW)农业光伏发电项目 EPC 总承包项目部 (承包单位):

抄送: 连平广发光伏发电有限公司项目部 (业主单位)

事由: 关于现场施工的相关事宜

内容:

1、由于 23#箱变、逆变器平台地势较低,为防止积水,要做好相应排水沟的开挖工作,同时要把原有的排水沟清理疏通好;

2、由于水渠鱼塘区域已并网发电运行,所以进入该现场施工时要特别注意原有地埋电缆的位置,避免打桩时损坏电缆,施工时还要避免碰到和损坏组件,施工时多与电站运维人员沟通,确保正常安全施工。

监理项目部(章):

总/专业监理工程师:

日

期: 2021 年 11 月 17 日



注 本表一式三份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存一份。