

表 C.0.1 工作联系单 ★

工程名称: 广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目

编号: ZHJL-GCLXD-003

致: 湘能楚天电力科技有限公司 (广西宾阳晶创一期 120MW 渔光互补光伏发电项目施工项目部)

主题: 关于升压站 SVG 板块基础垫层施工质量事宜

内容:

经监理部人员巡视发现, 升压站 SVG 板块基础垫层浇筑厚度不符合设计要求, 图纸要求垫层厚度为 10cm, 现场实际测量为 8cm 左右, 个别地方混凝土振捣不密实。现要求施工单位按照设计图纸整改到位, 杜绝后期发生此类事件。

监理单位 (盖章):

总/专业监理工程师 (签字):

日

期:

