

表 C.0.1 工作联系单 ★

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-GCLXD-008

致：四川仕麟建筑工程有限公司（施工项目部）

主题：关于光伏区支架檩条连接件螺丝安装方向问题通知

内容：

经我方监理人员巡视检查发现，光伏区支架檩条连接件图纸设计要求螺丝螺杆方向朝里，厂家安装交底图纸支架檩条连接件处螺丝螺杆方向朝外。要求施工单位及时与业主及设计单位沟通，出具有效变更图纸才能施工，否则现场要按设计图纸进行施工。

以上问题要求施工重视，及时进行落实到位。

监理单位（盖章）：

总/专业监理工程师（签字）：

日

期：

