

表 C.0.1 工作联系单 ★

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-GCLXD-012

致：四川仕麟建筑工程有限公司（施工项目部）

主题：关于一标段光伏区 3 区支架基础管桩沉降相关事宜

内容：

2022 年 03 月 09 日经监理项目部人员巡视检查发现，光伏区 3 区少数支架基础管桩整体沉降明显、桩顶标高尺寸偏差较大，现场未及时调整，安装完成的支架及组件已受影响。

现要求施工单位上报具体整改方案给业主、监理项目部，现场严格按照方案进行及时整改完成。

以上问题要求施工单位及时整改，并在验收前整改完成。

监理单位（盖章）：

总/专业监理工程师（签字）：

日

期

2022.3.10

